

質問番号： _____

質問締切日： R3.10.19 _____

質 問 回 答 書

案件名	長岡児童福祉園会 学童施設新築工事
-----	-------------------

番号	質 問 事 項	回 答
1	床下地のパーティクルボードは、置床の事でしょうか。それとも木で根太、大引き等で下地を組み、その上にパーティクルボードを張るのでしょうか。	木で下地を組むことを想定していましたが、置床でも構いません。
2	階段のJパネルですが、最長で4mです。Jパネル方立てが500mmほど足りないと思うのですが、継ぎ足すのでしょうか。	最上部で継ぎ足すとお考え下さい。
3	階段ですが、専門の業者が存在して材工で施工するのでしょうか。ご存知でしたら教えてくださいませんか。	専門の業者は居りません。大工さんの技術で施工可能な仕様です。
4	トイレ周辺天井の化粧吸音板ですが、捨て張り無しの直張りでしょうか。	捨て貼り有りとしてください。
5	サッシが一部ビル用ですが、ビル用サッシにアングル等を取付けて躯体にビス留めと言う事でしょうか。	そのようにお願いします。
6	サッシの連窓ですが、防火設備になりますか。また、ビル用は溶接にモルタル充填で防火認定が取れていると思いますが、ビス留めしてモルタルを充填するのでしょうか。	防火設備になります。ビル用の施工について、添付の資料（「防火窓施工について(納まり)」）による仕様としてください。
7	玄関のAW1-1ですが、BGE31は外鍵が付きませんが宜しいでしょうか。	構いません。
8	サッシはYKK AP以外のメーカーでも同等であれば宜しいでしょうか。	構いません。

BGE 31

仕様・ガラスについて **複層**

大臣認定防火設備(個別認定)『BGE 31』複層ガラス仕様の注意点について

YKK AP (株) 製 大臣認定防火設備(個別認定)『BGE 31』複層ガラス仕様は、以下の仕様で防火設備として認定されています。認定仕様以外は防火設備とは認められませんのでご留意願います。

1) アルミサッシ『BGE 31』の仕様について

項目	仕様	注意点、認定外の内容
① 窓種・寸法など	認定取得品については制限があるため、当カタログをご確認ください。	商品設定の無い窓種は対応できません。製作範囲外の対応はできません。
② 枠見込	70mm	枠見込100mmの設定はございません。
② 枠形状	RC、ALC、つらいち	鉄骨枠等の設定はございません。
③ 表面仕上げ	陽極酸化塗装複合皮膜 (JIS H8602 ²⁰¹⁰)	塗装仕上げ(アクリル、フッ素焼付塗装など)は対応できません。
④ 付属金具	認定取得品については当カタログをご確認ください。	商品設定の無い部品は対応できません。対応可能な部品でも取付位置、個数などに制限がございます。

2) ガラス仕様について

※使用できるガラス組合せはP.19のガラス組合せ一覧をご参照ください。

項目	仕様	注意点、認定外の内容	
①	ガラス	複層ガラス (JIS R3209 ¹⁹⁹⁸)	単板ガラス、合わせガラスは使用できません。
	〔室外側〕	網入ガラス (JIS R3204 ²⁰¹⁴) : 厚さ6.8mmまたは10mm	耐熱板ガラスでの対応はできません。
		磨き板または型板	—
	〔室内側〕	ひし網: 網目間隔(平行間隔) 20×20mm 線径: 0.5mm、材質: 鋼製	かく網の運用はしておりません。
	〔中空層〕	Low-Eガラス(フロート板ガラス (JIS R3202 ²⁰¹¹)) : 厚さ3~10mm(引違い窓は5~10mm) 反射膜の材質: 銀系	Low-Eガラス以外の複層ガラスは対応できません。 強化ガラス (JIS R3206 ²⁰⁰³)・倍強度ガラス (JIS R3222 ²⁰⁰³) は対応できません。
	封着材	厚さ6または12mm(空気)	左記より薄い中空層、厚い中空層の設定はございません。
スペーサー	シリコン系シーリング材	ポリサルファイド系シーリング材の対応はできません。	
②	スペーサー	アルミニウム合金(色: シルバー) 幅5.5または11.5mm、高さ6.5~7.5mm	樹脂スペーサーやブラックスペーサーの対応はできません。
	グレイジング	【面クリアランス】5mm以上9.6mm以下(片側) ※引違い窓の場合、5mm以上8.6mm以下(片側) ※FIX窓【外押縁タイプ】の場合、5mm以上8.2mm以下	—
		【グレイジングシール】 材料: シリコン系シーリング材(防火戸用指定シーリング材)	左記のシーリング材をお使いください。 ガスケットの設定はございません。 ※FIX窓【外押縁タイプ】の場合、室内側は先付ビードになります。
	【バックアップ材】 材料: グラスファイバー系バックアップ材	左記のバックアップ材をお使いください。	

3) 施工について(納まり)

項目	仕様	注意点、認定外の内容
① 納まり	製品の枠と躯体間にモルタル充てんもしくは不燃材料の充てんまたは、不燃材で塞いだ納まり。	乾式工法などで製品の枠と躯体間に、不燃材の充てんまたは、不燃材で塞がない納まりの対応はできません。
② 周辺部材	サッシ本体ではない周辺の部材については防火認定上の評価対象範囲外となりますので、各種法令等に準じて適切にご対応ください。	—

ご注意

- 商品の特性上、結露水などにより窓の表面に白い結晶が発生する場合があります。この白い結晶は無害であり水拭きで拭き取ることで除去できます。
- 本商品は防火戸専用品です。遮炎性能を有する防火設備(遮炎時間20分間)の国土交通大臣認定品となります。
- 製品仕様を変更して設置することはできません。
- 認定番号はYKK APホームページの「ビジネスのお客様」向けサイトにてご確認ください。 <http://www.ykkap.co.jp/bizdata/fireproof/>